



231500348128

正本

检 验 报 告

No. HC20241015907

样 品 名 称: 灌溉水
委 托 单 位: 泰安市泰山三美果业有限公司
检 验 类 别: 委托检验

潍坊海润华辰检测技术有限公司

www.harrens.com



检验报告

承检机构名称：潍坊海润华辰检测技术有限公司
承检机构地址：潍坊市寒亭区开元街道中国食品谷总部基地L座

样品名称	灌溉水	商标	/	规格型号	/
生产/加工/购进日期/食品批号	/	等级	/	样品描述	无色透明瓶装液体
委托单位名称	泰安市泰山三美果业有限公司				
委托单位地址	山东省泰安市新泰市刘杜镇刘杜村村北				
生产单位名称	/				
生产单位地址	/				
样品编号	HC20241015907	数量/重量	12L		
接收日期	2024-10-22	检测日期	2024-10-22 至 2024-11-01		
检验项目	见下页				
判定依据	GB 5084-2021 农田灌溉水质标准				
检验结论	该样品所检项目均符合标准要求。 签发日期：2024-11-01 (章)				
备注	水温(委托方提供)：16.8℃；抽样地点：山东省泰安市新泰市刘杜镇门家庄村。				

编制人：崔艳芳 审核人：孙洪帅 批准人：孙怀周

检 验 报 告

序号	项目名称	检测方法	检测结果及单位	标准要求	单项判定
1	氯化物（以Cl ⁻ 计）	GB/T 11896-1989	19.8mg/L	≤350mg/L	符合
2	悬浮物	GB/T 11901-1989	未检出 (<10mg/L)	≤100mg/L	符合
3	铬（六价）	GB/T 7467-1987	未检出 (<0.004mg/L)	≤0.1mg/L	符合
4	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	未检出 (<0.05mg/L)	≤8mg/L	符合
5	pH值	HJ 1147-2020	7.6（20.3℃）	5.5~8.5	符合
6	硫化物（以S ²⁻ 计）	HJ 1226-2021	未检出 (<0.04mg/L)	≤1mg/L	符合
7	粪大肠菌群	HJ 347.2-2018	<20MPN/L	≤40000MPN/L	符合
8	五日生化需氧量	HJ 505-2009	未检出 (<2mg/L)	≤100mg/L	符合
9	总汞	HJ 694-2014	未检出 (<0.00016mg/L)	≤0.001mg/L	符合
10	总铅	HJ 700-2014	未检出 (<0.00036mg/L)	≤0.2mg/L	符合
11	总砷	HJ 700-2014	未检出 (<0.00048mg/L)	≤0.1mg/L	符合
12	总镉	HJ 700-2014	未检出 (<0.00020mg/L)	≤0.01mg/L	符合
13	蛔虫卵数	HJ 775-2015	未检出 (<5个/10L)	≤20个/10L	符合
14	化学需氧量	HJ 828-2017	未检出 (<16mg/L)	≤200mg/L	符合
15	全盐量	HJ/T 51-1999	240mg/L	≤1000mg/L	符合

报告结束

声明

- 1. 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章及骑缝章无效。
- 2. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 3. 报告无审核人、批准人签字无效，报告涂改无效。
- 4. 除抽检活动之外本报告仅对来样的检测结果负责，样品真实性由委托方负责。
- 5. 未经本公司同意，不得将此报告用于不当宣传。
- 6. 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 7. 若有异议，请于报告收到之日起15日内（食品7个工作日，农产品5个工作日）向本单位提出异议，逾期将视为承认本报告。